

Wpł. 07. 07. 2023

L.dz. 4166

Ilość zał.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w NOWYM DWORZE
GDAŃSKIM

Labordzielnik
10-07-2023

Nowy Dwór Gdański, dnia 06.07.2023r.

HK.9022.1.1.2023.JS.3 . 1462

Ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 338) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań: próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej Centralnego Wodociągu Żuławskiego nr 636/2023 z dnia 25.04.2023r., nr 695/2023 z dnia 05.05.2023r., nr 694/2023 z dnia 05.05.2023r., nr 912/2023 z dnia 31.05.2023r., nr 1072/2023 z dnia 21.06.2023r. ; próbek pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nr 63/52/23 z dnia 21.04.2023r., nr 104/52/23 z dnia 16.06.2023r, nr 676/521/23 z dnia 16.06.2023r. oraz próbek pobranych w ramach kontroli wewnętrznej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Nowym Dworze Gdańskim - sprawozdaniach z badań nr: 1042/2023 z dnia 19.06.2023r., nr 1041/2023 z dnia 19.06.2023r., nr 1043/2023 z dnia 19.06.2023r. z **urządzeń wodnych służących do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i instalacji wodociągowych dostarczających wodę z ujęć podziemnych zasilających obszar gm. Nowy Dwór Gdański**

oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek wody a w szczególności:

- analizy nr 1005/B/2023 z dnia 14.06.2023r. z instalacji wodociągowej w OSM Maluta – ujęcie główne (UG),
- analizy nr 1006/B/2023 z dnia 14.06.2023r. z instalacji wodociągowej w OSM Maluta – ultrafiltracja (P3),
- analizy nr 1007/B/2023 z dnia 14.06.2023r. z instalacji wodociągowej w OSM Maluta – galanteria (P11),
- analiza nr 317/CH/2023 i 630/B/2023 z dnia 20.04.2023r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Oddziale Przedszkolnym w Marynowach,
- analizy nr 710/B/2023 z dnia 28.04.2023r. z instalacji wodociągowej w budynku mieszkalnym w Starocinie 44,
- analizy nr 348/CH/2023 i 434/B/2023 z dnia 28.04.2023r. z instalacji wodociągowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Marzęcinie przy ul Polnej 5,
- analizy nr 889/B/2023 z dnia 26.05.2023r. z instalacji wodociągowej w Zakładzie Eksploatacji Centralnego Wodociągu Żuławskiego w Nowym Dworze Gdańskim,
- analizy nr 888/B/2023 z dnia 26.05.2023r. z instalacji wodociągowej w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim,
- analiza nr 1034/B/2023 z dnia 16.06.2023r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Kmiecinie,
- analiza nr 63 z dnia 18.04.2023r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Kmiecinie,
- analizy nr 104 i 676 z dnia 13.06.2023r. z instalacji wodociągowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Marzęcinie przy ul Polnej 5,

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

- 1. przydatność wody do spożycia z w/w urządzeń i instalacji wodociągowych**
- 2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

Uzasadnienie:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim przeprowadził badania laboratoryjne wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym z urządzeń służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i instalacji wodociągowych dostarczających wodę, które wykazały zgodność z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i postanowił jak w sentencji.

p.o. Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Nowym Dworze Gdańskim
Sylvia Zacharska
Sylvia Zacharska

Otrzymują:

1. Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o.: sekretariat@cwz.pomorskie.pl
2. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska: laboratorium@maluta.pl; sekretariat@maluta.pl
3. HK a/a