

Laboratorium
06.07.2020



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w NOWYM DWORZE
GDAŃSKIM

Centralny Wodociąg Żuławski
Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim

Wpł. 03.07.2020

L.dz. 2067

Ilość zał.

Nowy Dwór Gdański. 02.07.2020r.

SE.HK.30.4421.41.1922.JS.2020

Okresowa ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi urządzeń
Centralnego Wodociągu Żuławskiego od 01.04.2020 do 30.06.2020

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59 ze zm.) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody nr 22/JS/20 z dnia 09.06.2020r., 28/JS/20 z dnia 15.06.2020r., 32/JS/20 z dnia 16.06.2020r., 33/JS/20 z dnia 16.06.2020r. i próbek pobranych w ramach kontroli wewnętrznej – protokoły poboru próbek wody nr 203/2020 z dnia 28.04.2020r., nr 204/2020 z dnia 28.04.2020r., nr 226/2020 z dnia 05.05.2020r., nr 227/2020 z dnia 05.05.2020r., nr 277/2020 z dnia 19.05.2020r. z **urządzeń wodnych Centralnego Wodociągu Żuławskiego służących do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i instalacji wodociągowych dostarczających wodę z ujęć podziemnych zasilających obszar gm. Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna, Sztutowo**

oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek wody a w szczególności:

- analizy nr 41 i 320 z dnia 09.06.2020r. z instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej w Sztutowie.
- analizy nr 43 z dnia 15.06.2020r. z instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej w Sztutowie.
- analizy nr 49 i 339 z dnia 16.06.2020r. z instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. 3-go Maja 5
- analizy nr 50 i 340 z dnia 16.06.2020r. z instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej w Ostaszewie przy ul. Kościuszki 22.
- analizy nr 372 z dnia 16.06.2020r. z instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. 3-go Maja 5.
- analizy nr 573/B/2020 z dnia 28.04.2020r. z hydrantu w Lubieszewie.
- analizy nr 574/B/2020 z dnia 28.04.2020r. z hydrantu w Marynowach.
- analizy nr 569/B/2020 z dnia 28.04.2020r. z hydrantu w Kątach Rybackich przy ul. Rybacka 41.
- analizy nr 570/B/2020 z dnia 28.04.2020r. z hydrantu w Sztutowie przy ul. Zalewowej 10.
- analizy nr 512/CH/2020 i 566/B/2020 z dnia 28.04.2020r. z instalacji wodociągowej w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 41.
- analizy nr 620/B/2020 z dnia 05.05.2020r. z hydrantu w Marzęcinie.
- analiza nr 630/B/2020 z dnia 05.05.2020r. próbki pobranej z hydrantu w Nowej Cerkwi.
- analiza nr 628/B/2020 z dnia 05.05.2020r. próbki pobranej z hydrantu w Ostaszewie.
- analiza nr 629/B/2020 z dnia 05.05.2020r. próbki pobranej z hydrantu w Palczewie
- analiza nr 759/B/2020 z dnia 19.05.2020r. próbki pobranej z hydrantu w Nowej Cerkwi.
- analiza nr 757/B/2020 z dnia 19.05.2020r. próbki pobranej z hydrantu w Ostaszewie.
- analiza nr 760/B/2020 z dnia 19.05.2020r. próbki pobranej z hydrantu w Palczewie

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:


1. przydatność wody do spożycia z w/w urządzeń i instalacji wodociągowych
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Uzasadnienie:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim przeprowadził badania laboratoryjne wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym z urządzeń służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i instalacji wodociągowych dostarczających wodę, które wykazały niezgodność z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi tj.:

- analiza nr 339 z dnia 16.06.2020r. z instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. 3-go Maja 5 (ponadnormatywna zawartość żelaza – powyżej 1194 µg/l). Przekroczenie miało charakter ineydentalny.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Dworze Gdańskim

dr Tomasz Bojar-Fijałkowski

Otrzymują:

1. Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o.: starostwo@nowydworzegdanskil.pl
2. Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny: powiat@nowydworzegdanskil.pl
3. Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku:
wbyk@gdanskil.woj.gov.pl
4. Starostwo Powiatowe: starostwo@nowydworzegdanskil.pl
5. Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim: urzadmiasto@nowydworzegdanskil.pl
6. Urząd Gminy Ostaszewo: ug@ostaszewo.pl
7. Urząd Gminy Stegna: gminastegna@poczta.onet.pl
8. Urząd Gminy Sztutowo: inf@urzadmiasto@szutowo.pl
9. HK a a